

栄養塩類等（流入水）

採水月日 項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		3日	17日	8日	22日	5日	19日	3日	17日	7月31日	21日	4日	19日
アンモニア性窒素	mg/L	19	20	14	17	16	15	11	9.3	17	18	12	18
亜硝酸性窒素	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND	ND	ND	ND
硝酸性窒素	mg/L	ND	0.05	ND	ND	ND	ND						
有機体窒素	mg/L	16	14	16	18	21	12	11	9.6	11	13	12	11
リン酸態リン	mg/L	2.0	1.4	1.9	2.8	2.5	1.8	1.3	0.86	1.5	1.5	0.93	1.5
陰イオン界面活性剤	mg/L	2.9	—	2.4	—	2.8	—	1.5	—	2.4	—	2.0	—

栄養塩類等（放流水）

採水月日 項目	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
		3日	17日	8日	22日	5日	19日	3日	17日	7月31日	21日	4日	19日
アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.07	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	ND	ND
亜硝酸性窒素	mg/L	ND	ND	ND	ND								
硝酸性窒素	mg/L	5.2	6.0	6.0	5.0	5.1	4.1	3.2	2.9	5.0	5.0	4.0	5.1
有機体窒素	mg/L	0.83	0.43	0.77	0.57	0.27	0.47	0.37	0.27	0.04	0.07	0.87	0.77
リン酸態リン	mg/L	0.51	0.33	0.45	0.88	0.43	0.66	0.96	0.85	0.84	0.86	0.80	0.94
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.07	—	0.05	—	0.05	—	0.04	—	0.05	—	0.05	—

* ND : 最小表示値未満

10月		11月		12月		1月		2月		3月		年度平均	最小表示値
2日	16日	6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	3日	12日		
19	20	17	21	20	20	23	20	19	23	27	22	18	0.05
ND	0.01												
ND	0.01												
14	13	12	12	13	13	14	16	18	19	16	14	14	0.01
1.7	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.5	2.2	2.3	2.6	2.7	1.9	0.01
2.9	—	2.4	—	2.8	—	2.9	—	3.2	—	3.8	—	2.7	0.02

10月		11月		12月		1月		2月		3月		年度平均	最小表示値
2日	16日	6日	20日	4日	18日	9日	22日	5日	20日	3日	12日		
ND	ND	0.09	ND	0.05									
ND	0.01												
6.1	6.7	6.1	6.0	6.1	6.1	5.7	6.1	6.2	6.2	7.0	6.8	5.5	0.01
0.47	0.57	0.51	0.37	0.37	0.47	0.37	0.37	0.67	0.47	0.77	0.57	0.49	0.01
0.88	0.92	0.78	0.84	0.81	0.82	0.59	0.63	0.70	0.37	0.33	0.55	0.70	0.01
0.07	—	0.07	—	0.07	—	0.04	—	0.07	—	0.06	—	0.06	0.02